GMINA SZCZEBRZESZYN
Plac Tadeusza Kościuszki 1
22-460 SZCZEBRZESZYN

Szczebrzeszyn,dn.10.08.2018

IBM.271.8.2018

dot. **przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1168 w m. Kawęczyn i działka 1063/1 Przedmieście Błonie"**

W nawiązaniu do zapytania dot. przetargu na : „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 1168 w m. Kawęczyn i działka 1063/1 Przedmieście Błonie" Urząd Miejski wyjaśnia jak niżej:

Pytanie:
W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o Art.38.1 ustawy Pzp wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian, jak niżej:
Zamawiający ustanowił minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy. Długość okresu gwarancji stanowić będzie również jedno z kryteriów oceny złożonych ofert. Przyjęta technologia dla wszystkich odcinków, (nie uwzględniająca pełnej konstrukcji) tj. wykonanie jedynie warstwy wiążącej , bez warstwy ścieralnej, nie daje podstaw do udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy. Warstwa wiążąca jest to warstwa o innej strukturze niż warstwa ścieralna i nie powinna stanowić warstwy jezdnej.
Wnosimy więc o ustanowienie okresu gwarancji na max. 12 miesięcy i zmianę kryteriów oceny ofert w zakresie gwarancji.

Odpowiedź:
Do wyceny i przygotowania oferty należy przyjąć w poz. 5 przedmiaru robót warstwę ścieralną AC 11S- gr. 5cm (błędny zapis warstwa wiążąca).
Szczegółowy i właściwy opis technologiczny zawiera projekt budowlany (część opisowa oraz rysunkowa - przekroje) , SST-Rozdział 5.Nawierzchnie oraz ogólna charakterystyka obiektu-str.2 w przedmiarze robót.
Długość okresu gwarancji określić zgodnie ze SIWZ pkt. 2.6 na okres wskazany w formularzu oferty i warunkami gwarancji opisanymi w § 12 projektu umowy.

BURMISTRZ
dr inż. Marian Mazur