

IBM.271.7.2018

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie „ Przebudowa – modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L”

W nawiązaniu do zapytania dot. przetargu na : „ Przebudowa – modernizacja drogi gminnej 110367L w miejscowości Wielącza na odcinku od drogi gminnej 110365L do drogi 110369L” Urząd Miejski wyjaśnia jak niżej:

Pytanie:

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o Art.38.1 ustawy Pzp wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian, jak niżej:

Zamawiający ustanowił minimalny okres gwarancji na 36 miesięcy. Długość okresu gwarancji stanowić będzie również jedno z kryteriów oceny złożonych ofert. Przyjęta technologia dla wszystkich odcinków, (nie uwzględniająca pełnej konstrukcji) tj. wykonanie jedynie warstwy wiążącej , bez warstwy ścieralnej, nie daje podstaw do udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy. Warstwa wiążąca jest to warstwa o innej strukturze niż warstwa ścieralna i nie powinna stanowić warstwy jezdnej.

Wnosimy więc o ustanowienie okresu gwarancji na max. 12 miesięcy i zmianę kryteriów oceny ofert w zakresie gwarancji.

Odpowiedź:

Do wyceny i przygotowania oferty należy przyjąć w poz. 5 przedmiaru robót warstwę ścieralną AC 11S- gr. 5cm (błędny zapis warstwa wiążąca).

Szczegółowy i właściwy opis technologiczny zawiera projekt budowlany (część opisowa oraz rysunkowa - przekroje) , SST-Rozdział 5.Nawierzchnie oraz ogólna charakterystyka obiektu-str.2 w przedmiarze robót.

Długość okresu gwarancji określić zgodnie ze SIWZ pkt. 2.6 na okres wskazany w formularzu oferty i warunkami gwarancji opisanymi w § 12 projektu umowy.

BURMISTRZ
dr inż. Mariusz Mazur