

Temat: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Nadawca: Monika Szczepaniak-Derkacz UM Szczepieszyn <eko@szczepieszyn.pl>
Data: 21.07.2020, 14:10
Adresat: czysta-woda@samorząd.pl

21.07.2020

Szczepieszyn, dnia

Adam Szulc
Szulc-Efekt Sp. z o. o.
Ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

ROK.1431.37.2020

ROK.152.4.2020

Urząd Miejski w Szczepieszynie na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) przesyła wnioskowane w piśmie z dnia 13.07.2020 roku informacje:

Pyt. 1 . ok 120 zł brutto

Pyt. 2. Podchloryn sodu - 97,5 netto.

Pyt 3. 23%

Pyt 4. Flokulant to Praestol 860 BS, do wody Podchloryn Sodowy, do badania ilości chloru w wodzie Chlor DPD a, Chlor DPD B.

Pyt 5. Oczyszczalnia mech-biol. Oczyszczanie za pomocą kraty mechanicznej oraz niskoobciążonego osadu czynnego.
Napowietrzanie drobnopęcherzykowe za pomocą rusztu napowietrzającego umocowanego na dnie 3 niezależnych reaktorów.

Pyt 6. Dotyczy tylko przepompowni głównej. Drobne zanieczyszczenia przechodzą przez kratę i zatykają pompy zatapialne. Konieczne jest ich wyłączenie, demontaż z przewodnic i ręczne usunięcie zatoru. praca wykonywana jest ok 2x na miesiąc = 24 rocznie. Praca wykonywana w ramach poborów pracownika W 2020 do czyszczenia przepompowni użyto pojazdu asenizacyjnego z odzyskiem wody - koszt 3000 netto. Po tej usłudze przez dwa miesiące nie wyciągano pomp.

Pyt 7. Na terenie Gminy Szczepieszyn nie znajdują się zbiorniki wodne wykorzystywane do kąpiel rekreacyjnych.

Pozdrawiam

Monika Szczepaniak-Derkacz

Kierownik Referatu Promocji Ochrony Środowiska
i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi