

Szczepbrzeszyn, dn. 03.04.2017

IBM.271.4.2017

dot. przetargu nieograniczonego na „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116302L od km 0+285 do km 1+283 w miejscowości Kawęczyn”

W nawiązaniu do pytania dot. przetargu na : „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 116302L od km 0+285 do km 1+283 w miejscowości Kawęczyn” Urząd Miejski wyjaśnia jak niżej:

Pytanie

Czy płyty JOMB użyte do wykonania nawierzchni mają być zbrojone podwójnie, pojedynczo czy dopuszczone zostaną bez zbrojenia?.

Odpowiedź:

Zgodnie z wymogami technicznymi do utwardzenia nawierzchni drogowej (utwardzenie dna wąwozu) należy zastosować płyty JOMB podwójnie zbrojone - wym. 100x75x12,50m

BURMISTRZ
Władysław Mazur
dr inż. Władysław Mazur