

IBM.271.2.2019

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie: „Centrum Muzealno – Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem”

W nawiązaniu do pytania z dnia 06.02.2019r. dot. przetargu na: „Centrum Muzealno – Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem” Urząd Miejski wyjaśnia jak niżej:

**Pytanie 1:**

W związku z toczącym się postępowaniem przetargowym "Centrum Muzealno-Edukacyjne w Szczebrzeszynie wraz z amfiteatrem" oraz wskazanym w ekspertyzie technicznej (tom VII) i opisie technicznym do projektu przebudowy (tom I) zakresie prac do wykonania, prosimy o odpowiedź na pytania :

- czy w zakresie prac izolacyjnych ścian przyziemia należy wykonać izolację poziomą dla zapobieżenia kapilarnemu podciąganiu wilgoci z gruntu ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem technicznym do projektu przebudowy (tom I) przy wycenie robót budowlanych należy uwzględnić w wycenie wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji.

BURMISTRZ  
Henryk Mutej