

Szczebrzeszyn, 12.03.2020r.

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej ul. Kryka „Topoli” w Szczebrzeszynie

Proszę o udzielenie wyjaśnień do dokumentacji projektowej i SIWZ:

Pytanie 1.

Wg opisu technicznego oraz przekrojów normalnych i poprzecznych /rys. nr 3? Na całym odcinku należy ustawić obustronnie krawężnik betonowy 15x30. Przedmiar robót nie uwzględnia wykonania tych robót.

Odpowiedź

Przy wycenie oferty wg przedmiaru robót należy uwzględnić krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm zgodnie z poprawionym przedmiarem robót oraz SST na roboty drogowe.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie kompletnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający zamieścił w dniu 12.03.2020r. na stronie internetowej pełną SIWZ. Jednocześnie został wydłużony termin składania ofert do dnia: 27.03.2020r.

BURMISTRZ
Henryk Matej