

RZP.271.1.21.2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II**, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach: Osi priorytetowej IV: *Energia przyjazna środowisku*, Działanie 4.1: *Wsparcie wykorzystania OZE* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W nawiązaniu do pytań dot. postępowania na zadanie pn: **EKO Szczebrzeszyn - ciepło w promieniach słońca – etap II**, Zamawiający wyjaśnia jak niżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kolektory słoneczne o sprawności optycznej odniesionej do powierzchni apertury 82,8% i współczynnika $a_2=0,019$ W/m²K² pod warunkiem, że moc kolektora przy natężeniu 100W/m² i różnicy temp. ΔT 30K będzie dużo wyższa niż wymagana?

Odpowiedź:

Zamawiający **wymaga kolektorów słonecznych zgodnych z dokumentacją projektową.**

Zamawiający **podtrzymuje wymagania techniczne przyjęte w dokumentacji przetargowej.**

Pytanie nr 2

Prosimy o wykreślenie grubości szyby 4 mm jako, że każdy certyfikowany kolektor posiadający znak Solar Keymark przeszedł pozytywnie próbę odporności na gradobicie.

Odpowiedź:

Zamawiający **wymaga szyby o grubości min 4mm.** Zamawiający **podtrzymuje wymagania techniczne przyjęte w dokumentacji przetargowej.**

BURMISTRZ

Henryk Matyj