

Szczecbrzeszyn, 11.03.2021r.

RZP 271.2.4.2021

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie:
„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 110376 L W MIEJSCOWOŚCI SZPERÓWKA ”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W poz. 5.1 Przedmiaru robót uwzględniono wykonanie przepustów rurowych z rur o średnicy 60 cm. w ilości 6,0 mb. Prosimy o podanie z jakich rur należy wykonać przepust, jego lokalizację oraz czy przepust przewidziany do budowy jest pod koroną drogi, czy zjazdowy?

Odpowiedź:

W pozycji 5 d. 1 przedmiaru robót uwzględniono wydłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi w km 0+472,82 z kręgów żelbetowych o średnicy 60 cm.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie czy w ramach zadania należy wykonać przepusty pod zjazdami po str. lewej w km 0+116,29; 0+283,35; 0+349,38; 0+386,91 oraz 0+431,65. Jeśli tak to w jakiej ilości i z jakich rur?

Odpowiedź:

Zadanie nie obejmuje wymiany przepustów pod zjazdami po stronie lewej w km 0+116,29; 0+283,35; 0+349,38; 0+386,91; 0+431,65 .

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią część SWZ.

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Naprocha